РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ37.В.00340

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Виллако»

наименование и

601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон: (49243) 2-44-55. Факс: (49243) 2-31-95

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Виллако»

наименование и

601143, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон: (49243) 2-44-55. Факс: (49243) 2-31-95

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Битумная подкровельная мембрана для скатной кровли FEL'X и SUN'X

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

по ТУ 5774-007-73022848-2010

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7400

Код ТН ВЭД России: -

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет об испытаниях № 523/РД от 27.02.2010 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"
№ ССПБ.RU.ИН.153 от 26.03.2009 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 27.02.2010 **ПО** 26.02.2015

М.П. Заявитель — Генеральный директор **И.Ю. Суворов**

подпись — инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована
ОС "НПО ПОЖЦЕНТР" ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 673-79-33. Тел./факс (495) 673-13-27
ОГРН: 1077759457489

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ37 выдан 23.04.2009г. МЧС России

М.П. Для деклараций — Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии — В.Ю. Шитиков

подпись — инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ37.В.00499 (номер сертификата соответствия) ТР 0652035 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) ООО «Виллако». Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон (49243) 2-44-55, факс (49243) 2-31-95.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ООО «Виллако». Адрес: 601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон (49243) 2-44-55, факс (49243) 2-31-95.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Материал рулонный подкладочный кровельный «K-EL» марки: K-EL Текс, выпускаемый по ТУ 5774-006-73022848-2007. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7400

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие (Г4), группа умеренновоспламеняемые (В2), группа нераспространяющие (РП1).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчет об испытаниях № 1208/РС от 24.05.2011 г. НИЛ ПВБ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР" № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.; Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0672-АОП от 16.05.2011 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.06.2011 по 22.06.2016

Орган по сертификации «НПО ПОЖЦЕНТР» Для сертификатов ТРПБ.RU.ПБ37

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) В.А. Литвинов

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН» ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ. УРОЖЕТЬ 10. ТЕЛ. (495) 648 6068, 608 7017, г. МОСКВА, 2009 г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-HU.ПБ37.В.00889

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Виллако» по контракту № HUN.2012 от 12.03.2012 г.

наименование и

601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон: (49243) 2-44-55. Факс: (49243) 2-31-95

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Icopal Villas Kft.», см. Приложение.

наименование и

H-8900 Zalaegerszeg Zrinyi u.6, Hungary. Телефон: +36 92 550 355. Факс: +36 92 550 350

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Черепица битумная рулонная Icopal 3D (ICOPAL ROLLED TILES 3D)

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

по технической документации изготовителя

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7400

Код ТН ВЭД России: 6807 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявление-декларация о соответствии продукции от 28.03.2012 г. с заявлением предельных значений пожарно-технических характеристик. (Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5).

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Продукция предназначена для использования в соответствии с областью применения, за исключением путей эвакуации, выходов людей непосредственно наружу или в безопасную зону.

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 28.03.2012 **ПО** 27.03.2013

М.П. Заявитель — Генеральный директор **Кристиан Поуль Мортенсен**

подпись — инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 673-79-33. Тел./факс (495) 673-13-27

ОГРН: 1077759457489

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России

М.П. Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии — В.Ю. Шитиков

подпись — инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-HU.ПБ37.В.00889

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Icopal S.A. (Польша).	ul. Łaska 169/197, 98-220 Zduńska Wola, Polska.

М.П. Заявитель

Генеральный директор
Кристиан Поуль Мортенсен

подпись инициалы, фамилия

М.П. Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии

В.Ю. Шитиков

подпись инициалы, фамилия

НСОПБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-FI.ПБ37.В.01092

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Виллако» по контракту № FIN.2010 от 01.02.2010 г.

наименование и

601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон: (49243) 2-44-55. Факс: (49243) 2-31-95

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Icopal Oy. (Финляндия).

наименование и

Lantinen teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Finland. Телефон: +358 20 7436 238

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал кровельный битумно-полимерный Icopal PintaUltra

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

по технической документации изготовителя

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7400

Код ТН ВЭД России: 6807 10 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявление-декларация о соответствии продукции от 10.01.2013 г. с заявлением предельных значений пожарно-технических характеристик. (Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5).

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 11.01.2013 **ПО** 10.01.2014

М.П. Заявитель — подпись — Генеральный директор **Кристиан Поуль Мортенсен** (инициалы, фамилия)

Декларация о соответствии зарегистрирована

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 673-79-33. Тел./факс (495) 673-13-27

ОГРН: 1077759457489

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России

М.П. Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии — подпись — В.А. Литвинов (инициалы, фамилия)

НСОПБ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-FI.ПБ37.В.01091

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Виллако» по контракту № FIN.2010 от 01.02.2010 г.

наименование и

601144, Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, 20. ОГРН: 1045007205044. Телефон: (49243) 2-44-55. Факс: (49243) 2-31-95

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Icopal OY (Финляндия).

наименование и

Lantinen teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Finland. Телефон: +358 20 7436 238

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Битумная черепица: Icopal Plano Natur, Icopal Plano Tema, Icopal Plano Antik, Icopal Plano Claro, Icopal Plano Claro Antik, Icopal Combi, Icopal Plano Pro, Icopal Combi Pro

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

по технической документации изготовителя

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7400

Код ТН ВЭД России: 6807 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Заявление-декларация о соответствии продукции от 10.01.2013 г. с заявлением предельных значений пожарно-технических характеристик. (Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5).

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 11.01.2013 **ПО** 10.01.2016

М.П. Заявитель — Генеральный директор **Кристиан Поуль Мортенсен**

подпись — инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР"

наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

115408, г. Москва, ул. Советская, д. 15, стр. 1. Тел. (495) 673-79-33. Тел./факс (495) 673-13-27

ОГРН: 1077759457489

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России

М.П. Руководитель (уполномоченное им лицо) органа, регистрирующего декларацию о соответствии — В.А. Литвинов

подпись — инициалы, фамилия

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.220.П.092372.12.09 от 29.12.2009

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Не наплавляемые плиточные и рулонные полимерные битумные материалы: Icopal Plano Claro, Icopal Plano Nova, Icopal Plano Natur, Icopal Plano Tema, Icopal Optima, Icopal Optima Tema, Icopal Plano Antik, Icopal Combi, Icopal PintaUltra-70, Icopal K-EL

изготовленная в соответствии
С техническим описанием, контрактом №FIN.2008 от 09.01.2008г, Декларация о соответствии, техническое описание

СООТВЕТСТВУЕТ (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.2.5.1313-03"Предельно-допустимые концентрации(ПДК)вредных веществ в воздухе рабочей зоны", СанПиН 2.2.2.1327-03

Организация-изготовитель
Icopal Oy./Икопал Ою. **Финляндия**
Lantinen teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Finland/Лантинен теоллисуускату 10, 02920 Эспоо

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "ИКОПАЛ" **Россия**
Адрес: 107023, г. Москва, Мажоров пер. д.14, стр.4.

Основанием для признания продукции, соответствующей (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Протокол № 3918 от 25.12.09г ИЛЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве", экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" № 92181/03 от 28.12.2009г.

№2917806

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2009 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
ПДК мг/м.куб.	**в возд.раб.зоны**
Углеводороды алифатические предельные С2-10 /в пересчете на С/	**900/300**
кремния диоксид	**3/1**

В моделируемых условиях из материала не выделяются химические вещества, оказывающие вредное воздействие на организм работающих, в количествах превышающие допустимые значения.

Область применения:

Для устройства кровельного покрытия зданий различного назначения

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При применении использовать СИЗ органов дыхания, кожи рук, глаз. Спецодежда согласно Типовым межотраслевым нормам. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

Информация, наносимая на этикетку:

предприятие(страна) производитель, номер партии, дата производства, область применения, условия и срок хранения, утилизации, транспортирования, меры безопасности

Заключение действительно до **28.12.2014**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) **Филатов Н.Н.**

Для санитарно-эпидемиологических заключений

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(нетшвновввне территориального орi анз)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ ЗЗ.ВЛ.02.577.П. 000136.03.10 от 16.03.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:

Материалы рулонные подкровельные битумно-полимерные FEL -,X и SUN-X

изготовленная в соответствии
с ТУ 5774-007-73022848-2010 "Материалы рулонные подкровельные битумно-полимерные FEL -,X и SUN-X"

СООТВЕТСТВУЕТ (1ШСООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

1.. СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", 2. ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе рабочей зоны", 3. ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, д.20" ("Российская Федерация")"

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Нижегородская, д.20" ("Российская Федерация")"

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей)

Санитарным правилам, ЯВЛЯЮТСЯ (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

1.Экспертное заключение ФГУЗ "ЦГиЭ в Владимирской области" № 25 от 15.02.2010 г., 2. Протокол исследования проб (образцов) № 12/г-х/10 от 11.02.10 г.ФГУЗ "ЦГиЭ во Владимирской области"

№2873394

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2009 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)		Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Миграция химических в-в в воздух рабочей зоны, мг/л, не более:		
- углеводороды алифатические, м.р/с.с		900-0/300.0
- стирол, м.р/с/с		30.0/10.0
- пыль стекловолокна, м.р/с.с		6.0/2.0
- тальк, м.р/с.с		4.0/2.0
Миграция химических веществ в атмосферный воздух при t-20 град.С, экспозиции - 24 часа, мг/м3, не более:		
- ацетон	0.02	0.35
- метилацетат	н/о	0.07
- этила цетат	0.01	0.1
- метанол	н/о	0.5
- этанол	н/о	5.0
• бутанол, бутилацетат, изобутилацетат, пропилацетат, изобутанол	н/о	0.1
-пропанол	н/о	0.3
- изопропанол	н/о	0.6
- стирол	н/о	0.002
- углеводороды алифатические	**н/о**	5.0
Запах, балл, не более:	**1**	2

1.

Область применения:

Для устройства гидроизоляционного ковра в конструкциях скатных вентилируемых кровель под кровельные материалы в жилищно-гражданском строительстве.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Оборудование помещений обще-обменной приточно-вытяжной вентиляцией, использование СИЗ органов дыхания, глаз, кожных покровов. Систематический контроль за состоянием воздушной среды. Хранить в упаковке предприятия - изготовителя в сухих вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1м. от нагревательных приборов.

Информация, наносимая на этикетку:

Наименование предприятия-изготовителя, наименование продукции, условия транспортирования и хранения, условия безопасного применения, методы утилизации, год выпуска.

Заключение действительно до 15.03.2015 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Подпись Е.А.Лисицин

Бланк N 2873394

ШИШ

<11орыат А4. Б;шнк. Срик хранения 5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 33.ВЛ.02.577.П.000227.03.08 от 21.03.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материал рулонный подкладочный кровельный "К-EL" марок "К-EL Окс", "К-EL Текс"

изготовленная в соответствии
с ТУ 5774-006-73022848-2007

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
1. СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимеросодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", 2. ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", 3. ГН 2.1.5. 1315-03 "ПДК химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", 4. ГН 2.1.6.1338-03 "ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д.2-а" ("Российская Федерация")"

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Виллако", Владимирская область, г. Петушки, ул. Кирова, д.2-а" ("Российская Федерация")"

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
1. Экспертное заключение ФГУЗ "ЦГиЭ во Владимирской области" № 51 от 01.02.2008 г., 2. Протоколы ФГУЗ "ЦГиЭ во Владимирской области" исследования образцов № 01-1/08/токс.от 17.01.08г; № 119/07/ф-х от 06.12.07г.;. №697 от 14.12.07г.

№1781170

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2007 г., уровень «В».

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Миграция химических веществ в воздух рабой зоны мг/м.куб, не более:	
- углеводы алифатические, м.р./с.с.	900/300
- стирол, м.р./с.с.	30/10
- пыль стекловолокна, м.р./с.с.	6/2
- тальк, м.р./с.с.	4/2
Миграция химических веществ в атмосферный воздух, мг/м.куб, не более:	
- стирол	0,01
- бензол	0,1
- углеводороды	5,0
Миграция химических веществ в водную среду, мг/л, не более:	
- стирол	0,01
- нефтепродукты	0,1

Область применения:

Для устройства подкладки под штучные кровельные материалы на зданиях и сооружениях.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

В соответствии с р. 2 , 5 ТУ 5774-006-73022848

Информация, наносимая на этикетку:

В соответствии с п.1.4 ТУ 5774-006-73022848-2007

Заключение действительно до 20.03.2013 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

Подпись Е.А.Лисицин

Бланк N 1781170

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.225.П.044987.06.10 от 30.06.2010

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Кровельные материалы: клей и герметик Icopal Roofing Felt Sealer

изготовленная в соответствии
Данные по безопасности материала, технические характеристики, сертификат качества ISO 9001:2008, контракт № FIN.2010 от 01.02.2010г

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):
ГН 2.2.5.1313-03"Предельно допустимые концентрации(ПДК)вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 2.1.6.2309-07, СП 2.2.2.1327-03.

Организация-изготовитель
Icopal Danmark a/s/Икопал Данмарк а/с Mileparken 38, 2730 Herlev/Denmark/Милепаркен 38, 2730 Херлев — **Дания**

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
ООО "Виллако" — **Россия**
Адрес: 601143, Владимирская область, г. Петушки, Нижегородская ул. д.20

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~xxxxxxxxxxxxxxxxxxx~~) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" № 43097/03 от 25.06.2010г.

№3095297

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2009 г., уровень «В»

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)		Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
мг/м.куб.	**в возд.раб.зоны**	**атм.возд.**
ксилол	**150/50**	**0.2**
этилбензол	**150/50**	**0.02**
Уайт-спирит /в пересчете на С/	**900/300**	**1**

В моделируемую среду (воздух) не выделяются вредные химические вещества в количествах превышающих допустимые значения

Область применения:

Для кровельных работ

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

При работе с материалами использовать средства защиты органов дыхания, зрения, кожи рук. Спецодежда согласно Типовым межотраслевым нормативам. Соблюдать требования СП 2.2.2.1327-03. Утилизация в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.

Информация, наносимая на этикетку:

страна производитель, название материала, область применения, меры безопасности, дата изготовления

Заключение действительно до **29.06.2015**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) **Филатов Н.Н.**

Подпись

Для санитарно-эпидемиологических заключений

Формат А4. Бланк. Срок хранения 5 лет.

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ45.Н00095

Срок действия с 09.04.2010 по 09.04.2013

0932391

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

РОСС RU.0001.11СЛ45 от 01. 10.2009
«ЦНИИПромзданий»
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2
тел.(495) 482-19-49, факс (495) 482-42-54

ПРОДУКЦИЯ

Битумная подкровельная мембрана для скатной кровли
FEL`X и SUN`X
Серийный выпуск по ТУ 5774-007-73022848-2010

код ОК 005 (ОКП):
57 7414

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5774-007-73022848-2010

код ТН ВЭД:
6807 10 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «Виллако»
Россия, 601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Нижегородская, 20
тел. 8 (49243) 2-44-55, факс 8 (49243) 2-31-95 ИНН 5036059790

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ООО «Виллако»
Россия, 601143, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Нижегородская, 20
тел. 8 (49243) 2-44-55, факс 8 (49243) 2-31-95 ИНН 5036059790

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 03-10 от 29.03.2010,
ИЛ «ЦНИИПромзданий», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ13 от 02.09.2009 до 02.09.2014;
Санитарно-эпидемиологического заключения № 33 ВЛ.02.577.П.000136.03.10
от 16.03.2010 до 15.03.2015, Управление Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской обл.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация проведена по схеме 3
Приложение (на 1 л., заверенном печатью)

М.П.

Руководитель органа _____ С.М. Гликин
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ Г.Н.Андреева
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 МФ РФ уровень В) тел. (495) 648 6088, 208 7617, г. Москва, 2007 г.

Приложение к сертификату соответствия
№ РОСС RU. СЛ 45.Н00095 от 09.04.2010 г.

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний
материалов рулонных подкровельных битумно-полимерных "FEL-X" и "SUN-X" (ТУ 5774-007-73022848-2010), серийно выпускаемых ООО "Виллако"

Наименование основных показателей, ед. измерения	"FEL-X"		"SUN-X"	
	Норма по ТУ	Результаты испытаний	Норма по ТУ	Результаты испытаний
1. Масса 1 м^2, г Допускаемые отклонения по массе 1 м^2	500 ±35	468	380 ±25	426
2. Разрывная сила материала при растяжении, Н/50 мм, не менее в продольном направлении в поперечном направлении	 270 250	 300 310	 230 200	 260 220
3 Относительное удлинение при растяжении, %, не менее в продольном направлении в поперечном направлении	 30 35	 46 55	 15 20	 20 30
4. Гибкость на брусе с закруглением радиусом (25 ± 0,2) мм при температуре минус (25±1) °С, не должно быть трещин	выдержали			
5. Изменение линейных размеров, %	±0,5	-0,4	±0,5	-0,3
6. Прямолинейность, мм/10 м, не более	20	соответствует	20	соответствует
7. Водонепроницаемость в течение не менее 72 ч при давлении 0,001 (0,01), МПа (кгс/см^2), не должно быть признаков проникания воды	выдержали			
8. Паропроницаемость, г/м^2/24 ч, не менее	10,0	14,9	10,0	12,5

Область применения: в качестве подкладочного рулонного кровельного материала.

Зам. ген. директора ОАО "ЦНИИПромзданий",
руководитель ОС "ЦНИИПромзданий" С. М. Гликин

Эксперт А.М. Воронин

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.СЛ45.Н00116

Срок действия с 29.06.2011 по 29.06.2014

0932410

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
РОСС RU.0001.11СЛ45 от 01.10.2009
«ЦНИИПромзданий»
Россия, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, 46, корп. 2
тел.(495) 482-19-49, факс (495) 482-42-54

ПРОДУКЦИЯ
Материал рулонный подкладочный кровельный
«K-EL» марки «K-EL Текс»
Серийный выпуск по ТУ 5774-006-73022848-2007

код ОК 005 (ОКП):
57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5774-004-73022848-2007

код ТН ВЭД:
6807 10 100 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Виллако»
Адрес: Россия, 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Нижегородская, 20
тел. : 8 (49243) 2-44-55, факс: 8 (49243) 2-31-95 ИНН 5036059790

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО «Виллако»
Адрес: Россия, 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Нижегородская, 20
тел. : 8 (49243) 2-44-55, факс: 8 (49243) 2-31-95 ИНН 5036059790

НА ОСНОВАНИИ
Протокола сертификационных испытаний № 10-11 от14.06.2011,
ИЛ «ЦНИИПромзданий», г. Москва, РОСС RU.0001.21СЛ13 от 02.09.2009 до 02.09.2014;
Сертификата соответствия: № С-RU.ПБ37.В.00499 от 23.06.2011 до 22.06.2016,
ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР» № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификация проведена по схеме 3
Приложение (на 1 л., заверенном печатью)

М.П.

Руководитель органа _____ С.М. Гликин
подпись инициалы, фамилия

Эксперт _____ А.М. Воронин
подпись инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН" (лицензия № 05-05-09/003 МФ РФ уровень В) тел. (495) 648 6068, 208 7617, г. Москва, 2007 г.

Приложение к сертификату соответствия
№ РОСС RU.СЛ 45 Н00116 от 29.06.2011 г.

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний
материала рулонного подкладочного кровельного марки "K-EL Текс", серийно выпускаемого ООО "Виллако"

Наименование основных показателей, ед. измерения	Нормативное значение по ТУ 5774-006-73022848-2007	Фактическое значение
1. Разрывная сила при растяжении, Н/5 см,	≥ 294	394
2. Водопоглощение через 24 ч, % по массе	≤ 1,5	0,9
3. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25±0,2 мм при температуре, °С, не выше	минус 15°С не должно быть трещин	соответствует
4. Теплостойкость, при температуре, °С	≥ 85 не должно быть вздутий и следов перемещения вяжущего	соответствует
5. Водонепроницаемость в течение 2 ч при давлении, МПа	≥ 0,04 не должно быть признаков проникания воды	соответствует
6. Масса материала, кг/м^2	≤ 2,3	2,1

Область применения: в качестве подкладочного слоя в кровлях из штучных материалов.

Зам. ген. директора ОАО "ЦНИИПромзданий"
руководитель ОС "ЦНИИПромзданий" С.М. Гликин

Эксперт А.М. Воронин

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FI.AB28.H14219

Срок действия с 11.01.2013 по 10.01.2016

№ 0863823

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АВ28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС". РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08. e-mail: info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Материал рулонный кровельный битумно-полимерный «Icopal Pinta Ultra-70».
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30547-97

код ТН ВЭД России: 6807 10 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Icopal OY».
Адрес: Lantinen Teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Finland, Финляндия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Виллако».
Адрес: 601144, Владимирская обл., г.Петушки, ул.Нижегородская, д.20.
ИНН 5036059790

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 116-01/14 от 11.01.2013 г. Испытательная лаборатория ООО "УЭС-Калининград", рег. № РОСС RU.0001.21АВ65 от 13.07.2011, адрес: 236039, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Новый Вал, 22, к. 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Орган по сертификации продукции ООО "СЕРКОНС" МОСКВА РОСС RU.0001.11АВ28

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) И.Л. Еникеев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Н.А. Пенский (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.

Приложение к сертификату соответствия

№ РОСС FI.AB28.H14219 от 11.01.2013г.

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний

Материала рулонного кровельного битумно-полимерного «Icopal Pinta Ultra-70», производства «Icopal OY» (Финляндия)

Наименование основных показателей, ед. измерения	Нормативное значение По ГОСТ 30547-97	Фактическое значение
1. Разрывная сила при растяжении, Н/5 см	≥ 294	776
2. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25±0,2 мм при температуре минус 15°С	не должно быть трещин	соответствует (минус 20°С)
3. Теплостойкость в течение 2 ч при температуре 85°С	не должно быть вздутий и следов перемещения вяжущего	соответствует
4.Водонепроницаемость в течение 72 ч при давлении 0,001 МПа	не должно быть признаков проникания воды	соответствует
5. Температура хрупкости вяжущего, °С, не выше	минус 25	соответствует
6. Водопоглощение через 24 ч, % по массе	≤ 2,0	1,2
7. Потеря посыпки, г/образец	≤ 2,0	1,0

Область применения: для устройства кровель зданий и сооружений.

Руководитель ОС «СЕРКОНС» И.Л. Еникеев

Эксперт Н.А. Пенский

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Добровольная сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС FI.AB28.H14232

Срок действия с 11.01.2013 **по** 10.01.2016

№ 0863826

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11АВ28.ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРКОНС". РФ, 115114, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 20, стр. 16, тел. (495) 782-17-08, e-mail: info@serconsrus.com.

ПРОДУКЦИЯ Битумная кровельная черепица: Icopal Plano Natur, Icopal Plano Tema, Icopal Plano Antik, Icopal Plano Claro, Icopal Plano Claro Antik, Icopal Combi, Icopal Plano Pro, Icopal Combi Pro.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30547-97

код ТН ВЭД России: 6807 90 000 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «Icopal OY».
Адрес: Lantinen Teollisuuskatu 10, 02920 Espoo, Finland, Финляндия.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Виллако».
Адрес: 601144, Владимирская обл., г.Петушки, ул.Нижегородская, д.20.
ИНН 5036059790

НА ОСНОВАНИИ протокола сертификационных испытаний № 140-12/14 от 28.12.2012 г. Испытательная лаборатория ООО "УЭС-Калининград", рег. № РОСС RU.0001.21АВ65 от 13.07.2011, адрес: 236039, Россия, Калининградская область, г. Калининград, ул. Новый Вал, 22, к. 13

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.

Орган по сертификации продукции ООО "СЕРКОНС" РОСС RU.0001.11АВ28

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) И.Л. Еникеев (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Н.А. Пенский (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Бланк изготовлен ЗАО "ОПЦИОН", www.opcion.ru, лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ уровень В) тел. (495) 726 4742, г. Москва, 2011 г.

Приложение к сертификату соответствия

№ РОСС FI.AB28.H14232 от 11.01.2013г.

Основные показатели и результаты сертификационных испытаний

битумной кровельной черепицы, производства «Icopal OY» (Финляндия)

Наименование основных показателей, ед. измерения	Нормативное значение по ГОСТ 30547-97	Фактическое значение для материала марки	
		Icopal Combi	Icopal Plano Natur, Icopal Plano Tema, Icopal Plano Antik, Icopal Plano Claro, Icopal Plano Claro Antik, Icopal Combi, Icopal Plano Pro, Icopal Combi Pro
1. Разрывная сила при растяжении, Н/5 см	≥ 294	1054,0	895
2. Гибкость на брусе с закруглением радиусом 25±0,2 мм при температуре минус 15°С	Минус 15°С не должно быть трещин	соответствует (минус 15°С)	
3. Теплостойкость в течение 2 ч при температуре, °С	≥ 85°С не должно быть вздутий и следов перемещения вяжущего	соответствует (90°С)	
4.Водопоглощение через 24 ч, % по массе	≤ 2,0	0,8	0,8
5. Потеря посыпки, г/образец	≤ 2,0	0,8	1,0

Область применения: для устройства кровель зданий и сооружений.

Руководитель ОС «СЕРКОНС» И.Л. Еникеев

Эксперт Н.А. Пенский